



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

ул. Жилина, д. 23, Тольятти, 445010

03.02.2018 № М-76-2018

Директору ГБОУ г.о. Тольятти «Школа  
- интернат № 5»

Старикову А.П.

ул. Лесная, 13, г. Тольятти

E-mail: [school5i@edu.tgl.ru](mailto:school5i@edu.tgl.ru)

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
законодательства в области обеспечения  
комплексной безопасности социальных  
объектов

Прокуратурой района исполнение приказа прокурора Самарской области от 14.09.2018 № 144 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов» проведена проверка в ГБОУ г. о. Тольятти «Школа - интернат № 5».

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусмотрены цели государственной политики в отношении детей, к которым относятся: содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусмотрено осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих профилактику заболеваний у детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в частности, посредством выполнения профилактических мероприятий и обязательного

ТЦ № 006623

соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В ходе совместной со специалистом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, проверки выявлены факты нарушения требований означенного законодательства в Учреждении.

В нарушение п. 9.1. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» используется столовая посуда со сколами.

Также, проверкой установлено, что в нарушение п. 9.1. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» Учреждением не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, а именно: в холодильном оборудовании при температуре  $-12^{\circ}\text{C}$  хранилось мясо говядины, при условии хранения, установленного изготовителем от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $+4^{\circ}\text{C}$ , от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $-3^{\circ}\text{C}$ .

Не соблюдение норм санитарно-эпидемиологического законодательства противоречит одному из основных принципов государственной политики – приоритета жизни и здоровья человека, и влечет нарушение прав несовершеннолетних.

Кроме того, в ГБОУ г.о. Тольятти «Школа - интернат № 5» допущены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Требования к пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 27.12.2012 № 184 «О техническом регулировании»; Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила); нормами пожарной безопасности (далее - НПБ).

Так, проведенной проверкой установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч.1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 – ФЗ; п. 4.3.4 свода Правил 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены перилла (выход с первого этажа со стороны ул. Комсомольская, выход № 5).

Допускается размещение на путях эвакуации (в коридорах) различных материалов (клубы цветов), что является нарушением п. п. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

В нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 8, 39, 53 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» не разработаны и не согласованы с территориальным органом МЧС России специальные программы пожарно-технического минимума (для работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации; для граждан, участвующих в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе).

Также, в нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 замок на двери эвакуационного выхода (выход № 15 со стороны второго этажа) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.

Учреждением не проведены работы по очистке вентиляции и воздуховодов в столовой, мастерской от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год, что является нарушением п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Для отделки стен коридора первого этажа (где расположены кабинеты № 3, 6, 7 и т.д.) применены облицовочные материалы (панели МДФ) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (сертификаты не представлены), что является нарушением ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч.1 ст. 6, ч. 6 ст. 134 таблица 28 приложения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Инструкция о мерах пожарной безопасности не содержит сведений о допустимом предельном количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Нарушение: п. п. «л» п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

В нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, п. 9 таблицы А.1, п. 38 таблицы А3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 п.4, п/п. 9 таблицы 1, п/п 38 таблицы 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» тамбур основного эвакуационного выхода не защищен автоматической пожарной сигнализацией.

Также, в нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 свода Правил 5.1313.0.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 13.1, п. 13.2, 13.3 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» в защищаемых помещениях установлено по два пожарных извещателя, вместо трех пожарных извещателей.

Анализ причин и условий показал, что указанные нарушения допущены в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заведующей хозяйством Задорожной Л.Н., а также иными лицами ответственными за обеспечение безопасных условий пребывания несовершеннолетних в учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Центрального района г. Тольятти, принять действенные меры к устранению допущенных нарушений закона, недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующую хозяйством Задорожную Л.Н., а также иных лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, с приложением приказов о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности, письменно уведомить прокурора Центрального района г. Тольятти в установленный законом месячный срок.

Одновременно разъясняю, что в случае невыполнения требований, изложенных в данном представлении, юридическое лицо и Вы, как должностное лицо, можете быть привлечены к административной ответственности за невыполнение требований прокурора по ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района  
советник юстиции



Р.Т. Сабирзянов